



Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Благовещенская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Благовещенская СОШ»

ИНН 5650004509 ОГРН 1025603268118

№ _____

«___» _____ 20___ г.

462016Оренбургская область
Тюльганский район
с. Благовещенка
пер. Школьный, д. 4
телефон: (8-35332) 2-44-21
e-mail: blvschool_76@mail.ru

Отчет о проделанной работе по предписанию Западно-Уральского управления Ростехнадзора № 34-864-рпо-221 П

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений	Информация о выполнении (документы, подтверждающие выполнение)
Электроустановки		
1	Отсутствует ответственный за электрохозяйство школы, прошедший проверку знаний в комиссии управления «Ростехнадзор» и имеющий 4 гр. по электробезопасности	Заложены в бюджет средства на обучение специалиста в 2014 году
2	Не составлена однолинейная схема электроснабжения школы	Схема составлена
3	Отсутствуют диспетчерские наименования на ЩО 2,3 этаж, ВРУ	Диспетчерские наименования на ЩО 1,2 этаж, ВРУ имеются
4	Не обновлены должностные инструкции ответственного за электрохозяйство	Должностные инструкции обновлены
5	Не обновлены отходящие группы в ЩО	Выполнено
6	Не проведен визуальный осмотр элементов заземления	Проведён, имеется акт замеров
7	Отсутствует паспорт на заземляющее устройство	Включено в план мероприятий на 2014 год
8	Не проведен инструктаж неэлектротехническому персоналу на 1 группу по электробезопасности	Включено в план мероприятий на начало 2013-2014 учебного года
9	Не проведены профилактические испытания электроустановок школы	Включено в план мероприятий на 2014 год

10	Не закрыты соединительные коробки в помещении подвала, щитовой	Выполнено
11	В ВРУ не очищено от пыли и грязи	Выполнено
Тепловые энергоустановки		
12	Не проводится промывка системы отопления после окончания отопительного периода	Выполнено; см. Паспорт готовности объекта к работе в зимних условиях от 29.09.2013 г.
13	Нарушена тепловая изоляция внутриплощадочных тепловых сетей	Заложены средства на проведение работ в 2014 году
14	Не разработаны инструкции для обслуживающего персонала: должностные, по эксплуатации тепловых энергоустановок и по охране труда	Выполнено
15	Не составлены технические паспорта на тепловой пункт и тепловую сеть	Выполнено
16	Не разработана исполнительная схема тепловой сети	Схема разработана

Директор МБОУ « Благовещенская СОШ» _____ Л.Н. Конобевцева